

<div><div></div><div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>Jiangsu SOPPO Engineering Technology CO. LTD.</div></div></div>						2022 镇江 ZHENJIANG	镇江普境新能源科技有限公司 10万吨/年固体燃料替代燃料（SRF）再生能源项目	
设计人 DESIGNED		2022.10.28	电气材料表			主项名称 UNIT		
校核人 CHECKED		2022.10.28				设计阶段 PHASE	施工图	
审核人 REVIEW		2022.10.28				图号 DWG NO.	202242-D01/0	
审定人 APPROVE						版 本 REV.	0	
专业负责人 DISCIPLINE		2022.10.28						
项目负责人 MANAGER		2022.10.28	专业 SPECI.	电气	比 例 SCALE	不按比例	第 1 张 SHEET	共 2 张 TOT.
序号	名 称	规格、型号或标准号		单 位	数 量	备 注		
1	AP配电箱	非标,甲方自定		台	1	见图: 202242-D04/0		
2	A型应急照明集中电源箱	0.5kVA-36V		台	1	见图: 202242-D04/0		
3	LED免维护三防防炫泛光灯	250V 200W		套	38			
4	A型LED安全出口指示灯(大型)	DC36V 1W 根据原应急照明控制器配		套	4			
5	A型LED安全出口指示灯	DC36V 1W 根据原应急照明控制器配		套	2			
6	A型LED疏散指示(单向)	DC36V 1W 根据原应急照明控制器配		套	22			
7	A型壁挂式LED消防应急灯	DC36V 10W 根据原应急照明控制器配		套	24			
8	接线端子箱	GST-JX100		套	1			
9	智能复合型火焰探测器	甲方自定(一紫三红外)		套	20			
10	声光报警器	HX-100B/T		套	7			
11	手动报警按钮(带电话插孔)	J-SAM-GST9122A		套	6			
12	消防模块箱	根据系统配		套		数量按实,详见202242-D09/0		
13	短路隔离器	GST-LD-8313		套	4			
14	编码单输入模块	GST-LD-8300		套	20			
15	编码单输入\单输出模块	GST-LD-8301		套	1			
16	切换模块	GST-LD-8302		套	1			
17	总线编码消防电话专用模块	GST-LD-8304		套	1			
18	总等电位端子箱	HFD1-MEB		套	1			
19	总等电位端子箱	HFD1-MEB		套	1			
20	热镀锌扁钢	-40x5		米	440			
21	热镀锌圆钢	Φ12		米	600			
22	人工垂直接地极	L50x50x5的热镀锌角钢 长度2500mm		根	32			
23	热镀锌钢管	DN20		米		数量按实		
24	热镀锌钢管	DN70		米		数量按实		
25								
26								
27								

说明: 1、未列出辅材,请施工单位根据需要,自行考虑。2、所用电器防护等级:防护等级室内不低于IP34,室外不低于IP65,防腐:户内不低于F1,户外不低于WF1。3、消防产品请先确定是否匹配原消防系统后再做采购。