


<div><div></div><div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>Jiangsu SOPPO Engineering Technology CO. LTD.</div></div></div>						2022 镇江 ZHENJIANG	镇江普境新能源科技有限公司 10万吨/年固体燃料替代燃料（SRF）再生能源项目	
设计人 DESIGNED		2022.10.28	电气材料表			主项名称 UNIT		
校核人 CHECKED		2022.10.28				设计阶段 PHASE	施工图	
审核人 REVIEW		2022.10.28				图号 DWG NO.	202242-D01/0	
审定人 APPROVE						版 本 REV.	0	
专业负责人 DISCIPLINE		2022.10.28						
项目负责人 MANAGER		2022.10.28	专业 SPECI.	电气	比 例 SCALE	不按比例	第 2 张 SHEET	共 2 张 TOT.
序号	名 称	规格、型号或标准号		单 位	数 量	备 注		
1	阻燃耐火铜芯导线	ZBN-BV-450/750V, 2.5mm ²		米		数量按实, 阻燃级别不低于B级		
2	阻燃耐火双色双绞软铜线	ZBN-RVS-2x2.5mm ²		米		数量按实, 阻燃级别不低于B级		
3	阻燃耐火双色双绞软铜线	ZBN-RVS-2x4.0mm ²		米		数量按实, 阻燃级别不低于B级		
4	消防电话总线	ZBN-RVVP-2x1.0mm ²		米		数量按实, 阻燃级别不低于B级		
5	阻燃电力电缆	ZR-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25mm ²		米		数量按实, 阻燃级别不低于B级		
6	阻燃双屏控制电缆	ZBN-DJYPVP22-4x (2x4mm) ²		米		数量按实, 阻燃级别不低于B级		
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

说明: 1、未列出辅材, 请施工单位根据需要, 自行考虑。2、所用电器防护等级: 防护等级室内不低于IP34, 室外不低于IP65, 防腐: 户内不低于F1, 户外不低于WF1。3、消防产品请先确定是否匹配原消防系统后再做采购。