现场机柜室
配电房
S1701
分离罐
P1701
分离罐泵 5.5kW/380V
V1404
次磷酸贮槽
V1405
氢氧化钠贮槽
M1
2.000
V1403
稀酸槽
V1406
废酸槽
2.800
E1415
汽提塔再沸器
E1407
成品塔再沸器
E1404
脱水塔再沸器
T1406
汽提塔
T1403
成品塔
T1402
脱水塔
P1411
3kW/380v
汽提塔进料泵
P1405AB
成品塔进料泵
V1410
闪蒸槽
E1417
贫液初冷器
E1418
贫液终冷器
E1419
再生塔再沸器
E1601
密封液冷却器
S1601A
密封液过滤器
S1601B
密封液过滤器
S1604
密封液分离器
V1601
密封液槽
±0.000
P1415
氢氧化钾溶液泵
P1416
7.5kW/380v
稀酸输送泵
P1414
7.5kW/380v
废酸泵
P1407AB
成品塔回流泵 29.8kW/380v
P1404AB
脱水塔回流泵 11.2kW/380v
P1413AB
贫液泵 37.3kW
P1412AB
富液泵 11.2kW
P1601AB/37kW
密封液泵
P1901AB
脱醛塔回流泵 4kW/380v
P1402AB
初分塔回流泵 7.5kW/380v
P1403AB
脱水塔进料泵 11.2kW
P1406AB
稀酸泵 44.8kW/380v
P1401AB
促进剂泵 37.3kW/380v
E1410
稀酸旁冷器
P1307A/B/C
15kW/380V
P1306A/B
75kW/380V
T1301
P1302A
448kW/6000V
P1302B
448kW/6000V
V1302
N46AB
N45A
E1301
V1307
V1303
S1306
P1305
15kW/380V
P1304A
P1304B
S1001
-2.600
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
Ⓐ Ⓑ
1-1 2-1 3-1 4-1
A-1 B-1 C-1 D-1 E-1
A2 B2 12 22 32
A3 B3 C3 13 23 33
A4 B4 14 24 34
D1 E1 11 21

1、阴影部分桥架规格为W×H×L=800×200×6000,其余部分桥架规格为W×H×L=400×200×6000,桥架内以3:1分隔,

注：本文件版权归SOPO所有，除非得到SOPO书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO.NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSE
PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.

江苏索普工程科技有限公司
JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.

设计 DESIGN			醋酸车间 桥架平面图(±0.000)	2022 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 醋酸一期技术改造项目
校核 CHECK				主项名称 UNIT	配电房
审核 REVIEW				设计阶段 PHASE	施工图
审定 APPROVE				图 号 DWG NO.	202138-14-110EH12/0
专业 SPECI.	电气	版 本 REV. 0	比 例 SCALE 1:100	第 1 张 SHEET	2 共