

# 2024 年氯苯事业部大修安装工作量

## 招标说明

一、工作量：见大修项目表（安装材料甲供）

二、施工说明：

施工方必须具备《石油化工施工总承包贰级资质》《GC1、GC2 压力管道安装维修资质》，其中部分更换的管道为压力管道，安装完成后焊缝需 100%拍片探伤，费用由发标方负责；如拍片探伤不合格需返修费用由中标方负责。尽量做到提前预制，减少管廊一级动火、特级动火等作业。遇到节假日需升级管理、外部检查、参观如需现场停止作业应积极响应甲方要求。

原则上法兰螺栓能手工拆卸的都需手工拆卸并利旧，非必要不允许切割，减少动火作业，减少材料费用；旧垫片由监护人以旧换新，不要私自领取造成材质、压力等级等使用错误，检修项目的每个节点必须由甲方检查确认后方可进入下一步节点，如垫片放入法兰面后得到监护人确认垫片位置正常后方可紧固螺栓；关于管道焊接施工严格按照我公司《关于规范管道安装焊接施工的通知》执行；部分作业为登高、动火作业，施工人员需持有登高证、焊工证等资质并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工。

中标施工单位统一着装，统一进出装置检修区，施工结束做到工完料净场地清。

工作量如有调整，按实核减，本次报价需根据项目表一次性包死（含税价，需注明清单各项费用），作为中标后如清单内取消的项目，按中标单位最终报价的该项费用予以扣减依据。

投标方投标内容需详细列出工作量及主要施工方案及施工工期、人员配置。因大修中出现的新增大修项目可由该片区施工单位负责完成，按照 2014 江苏省安装工程计价定额进行计价，取系数（报价单位需在报价单中注明系数），经审计后进行结算。