



改造后一层平面图 1:100

6		防爆应急照明灯	36V,1W	盏	2	安装距地2.5米, ExdIICT4
5		防爆安全出口标志灯	36V,1W	盏	1	门框上方安装, ExdIICT4
4		单向疏散指示灯	36V,1W	盏	4	安装距地0.3米
3		应急照明灯	36V,3W	盏	15	安装距地2.5米
2		安全出口标志灯	36V,1W	盏	6	门框上方安装
1		应急照明配电箱	TY-D(ALE1)	台	1	安装距地1.5米
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

注：本文件版权归SOPD所有，除非得到SOPD书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPD. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPD.

江苏索普工程科技有限公司  
Jiangsu SOPD Engineering Technology CO., LTD.

设计人 DESIGNER	2024.5.7
校核人 CHECKED	2024.5.7
审核人 REVIEW	2024.5.7
审定人 APPROVE	
专业负责人 DISCIPLINE	
项目负责人 MANAGER	

2024  
镇江  
ZHENJIANG

江苏索普化工股份有限公司  
热电厂中控室搬迁改造项目

项目名称 UNIT	中控室改造
设计阶段 PHASE	施工图
图号 DWG. NO.	202401-27-D09/0
版本 REV.	0

专业 SPECIAL	电气	比例 SCALE	1:100
第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.		

### 应急疏散照明平面图