



11		火灾声光报警器	GST-HX-MN100C(Ex)	个	1	安装距地1.5米, ExdIICT4
10		手动报警装置	J-SAM-GST9121(Ex)	个	4	安装距地1.5米, ExdIICT4
9		感烟探测器	JTY-GM-GSTN9811(Ex)	个	8	吸顶安装, ExdIICT4
8		报警电话	FS-GSTN602	个	2	安装距地1.5米
7		消防广播	BC5-2	个	2	安装距地2.5米
6		接线端子箱	GST-JXT00	个	1	安装距地1.5米
5		模块箱	GST-JX302	个	1	安装距地1.5米
4		火灾声光报警器	HX-100B	个	4	安装距地2.5米
3		手动报警装置	J-SAM-GST9121	个	4	安装距地1.5米
2		感烟探测器	JTY-GD-G3	个	8	吸顶安装
1		火灾显示器	ZF-101	个	1	安装距地1.5米
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

改造后一层平面图 1:100

注: 本文件版权归SOPo所有, 除非得到SOPo书面授权, 否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPo. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPo.					
江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPo Engineering Technology CO., LTD.			2024 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 热电厂中控室搬迁改造项目	
设计人 DESIGNER	2024.5.7	火灾报警平面图		项目名称 UNIT	中控室改造
校核人 CHECKED	2024.5.7			设计阶段 PHASE	施工图
审核人 REVIEW	2024.5.7			图号 DWG. NO.	202401-27-D10/0
审定人 APPROVE				版本 REV.	0
专业负责人 DISCIPLINE				第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.
项目负责人 MANAGER		专业 SPECIAL	电气	比例 SCALE	1:100