


<div><div><div>SOPo</div><div></div></div><div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>Jiangsu SOPo Engineering Technology CO. LTD.</div></div></div>							2023 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 热电厂中控室搬迁改造项目	
设计人 DESIGNED			2024. 5. 7	材料表			主项名称 UNIT	中控室改造	
校核人 CHECKED			2024. 5. 7				设计阶段 PHASE	施工图	
审核人 REVIEW			2024. 5. 7				图号 DWG NO.	202401-27-D01/0	
审定人 APPROVE							版 本 REV.	0	
专业负责人 DISCIPLINE									
项目负责人 MANAGER				专业 SPECI.	电气	比 例 SCALE	1: 100	第 1 张 SHEET	共 2 张 TOT.
序号	名 称		规 格	型号或标准号		单 位	数 量	备 注	
1	电源自动切换配电箱			ATS(AP1)		个	1	见 202302-34-D03/0	
2	照明配电箱			PZ30(AL1)		个	1	见 202302-34-D03/0	
3	空调配电箱			PZ30(DL1)		个	1	见 202302-34-D03/0	
4	应急疏散照明箱			TY-D(ALE1)		个	1	见 202302-34-D04/0	
5	双管荧光灯			LED,220V,40W*2		套	30		
6	防爆单管荧光灯			LED,220V,40W		套	4	防爆等级不低于ExdIICT1	
7	单管荧光灯			LED,220V,40W		套	7		
8	单联照明开关			250V,10A		套	8		
9	单联双控照明开关			250V,10A		套	4		
10	防爆安全出口指示灯			36V,1W		套	1	防爆等级不低于ExdIICT1	
11	安全出口指示灯			36V,1W		套	13		
12	单向疏散指示灯			36V,1W		套	4		
13	防爆应急照明灯			36V,3W		套	2	防爆等级不低于ExdIICT1	
14	应急照明灯			36V,3W		套	15		
15	暗装五孔插座			220V,16A		个	2		
16	暗装五孔地插			220V,16A		个	11		
17	防爆空调插座			380V,20A		个	1	防爆等级不低于ExdIICT1	
18	空调插座			380V,20A		个	5		
19	电缆		YJV-0.6/1kV-3x25+2x16mm ²			米	10		
20	电缆		YJV-0.6/1kV-5x6mm ²			米	5		
21	电缆		YJV-0.6/1kV-5x4mm ²			米	100		
22	照明线		BV-450/750V-2.5mm ²			米	300		
23	电缆		YJV-0.6/1kV-3x50+2x25mm ²			米	100		
24	电缆		YJV-0.6/1kV-3x10mm ²			米	100		
25	电缆		YJV-0.6/1kV-3x6mm ²			米	40		
26	接地线		热镀锌扁钢-40x4			米	150		
27									