


<div><div>SOPo</div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>Jiangsu SOP0 Engineering Technology CO. LTD.</div></div>							2023 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 热电厂中控室搬迁改造项目			
设计人 DESIGNED			2024. 5. 7	材料表			主项名称 UNIT		中控室改造		
校核人 CHECKED			2024. 5. 7				设计阶段 PHASE		施工图		
审核人 REVIEW			2024. 5. 7				图号 DWG NO.		202401-27-D01/0		
审定人 APPROVE							版 本 REV.		0		
专业负责人 DISCIPLINE											
项目负责人 MANAGER				专业 SPECI.	电气	比 例 SCALE	1: 100	第 2 张 SHEET		共 2 张 TOT.	
序号	名 称		规 格	型号或标准号		单 位	数 量	备 注			
1	火灾显示盘		ZF-101		↑	1					
2	接线端子箱		GST-JX100		↑	1					
3	模块箱		GST-JX302		↑	1					
4	感烟探测器		JTY-GD-G3		↑	8					
5	防爆感烟探测器		JTY-GM-GSTN9811(Ex)		↑	1	防爆等级不低于ExdIICT1				
6	报警电话		TS-GSTN602		↑	1					
7	消防广播		BG-5		↑	2					
8	火灾声光报警器		HX-100B		↑	4					
9	防爆火灾声光报警器		GST-HX-MN100C		↑	1	防爆等级不低于ExdIICT1				
10	手动报警装置		J-SAM-GST9121		↑	4					
11	防爆手动报警装置		J-SAM-GST9121(Ex)		↑	1	防爆等级不低于ExdIICT1				
12	消防电缆		WDZBN-BYJ-2X2.5mm		米	200					
13	消防通讯线		ZBN-RVVP-2x2.5mm		米	20					
14	消防电话线		WDZBN-RYJS-2x1.5mm		米	20					
15	阻燃耐火电缆		ZBN-YJV-0.6/1kV-3x4mm ²		米	5					
16	应急疏散照明线		ZBN-RVS-2x2.5mm ²		米	150					
17	镀锌焊接钢管		DN20		米	400					
18	镀锌焊接钢管		DN25		米	100					
19	镀锌焊接钢管		DN40		米	10					
20	镀锌焊接钢管		DN50		米	10					
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											