

<div><div></div><div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.</div></div></div>						2024 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司动力厂 消防泵房应急照明改造	
设计人 DESIGNED			电气材料表			主项名称 UNIT		
校核人 CHECKED						设计阶段 PHASE	施工图	
审核人 REVIEW						图号 DWG NO.	电施-01/0	
审定人 APPROVE						版本 REV.	0	
专业负责人 DISCIPLINE								
项目负责人 MANAGER			专业 SPECI.	电气	比例 SCALE	1: 100	第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.
序号	名 称	规 格	型号或标准号	单 位	数 量	备 注		
1	应急照明电源配电箱	SW-D-0.5kVA-728	(IP54)	个	1	明装距地1.4米 见图电施-03/0		
2								
3	防爆LED安全出口指示灯	36V1W(消防部门认可产品)		套	3			
4	防爆LED疏散指示灯	36V1W(消防部门认可产品)		套	5			
5	防爆LED应急照明灯	36V10W(消防部门认可产品)		套	12	室内不低于IP54.室外不低于IP67		
6								
7	阻燃电力电缆	ZBN-BV-3x2.5mm ²		米	10			
8		ZBN-RVS-3x2.5mm ²		米	60			
9		NH-RVS-2x2.5mm ²		米	60			
10		ZBN-RVSP-2x2.5mm ²		米		数量按实,由甲醇151消控室沿原消防线路引 原消防线路引至甲醇消防泵房		
11								
12	镀锌焊接钢管	SC25		米	60			
13								
14	应急照明电源配电箱	SW-D-0.5kVA-728	(IP54)	个	1	明装距地1.4米 见图电施-06/0		
15								
16	防爆LED安全出口指示灯	36V1W(消防部门认可产品)		套	1			
17	防爆LED疏散指示灯	36V1W(消防部门认可产品)		套	9			
18	防爆LED应急照明灯	36V10W(消防部门认可产品)		套	9	室内不低于IP54.室外不低于IP67		
19								
20								
21	阻燃电力电缆	ZBN-BV-3x2.5mm ²		米	10			
22		ZBN-RVS-3x2.5mm ²		米	60			
23		NH-RVS-2x2.5mm ²		米	60			
24		ZBN-RVSP-2x2.5mm ²		米		数量按实,由醋酸消控室沿原消防线路沿 原消防线路引至醋酸消防泵房		
25								
26	镀锌焊接钢管	SC25		米	60			
27								